

中合尚义 600 兆瓦光伏项目 220kV 送出线路工程项目 竣工环境保护验收意见

2025 年 6 月 14 日，中合信为尚义太阳能发电有限公司按照《建设项目环境保护管理条例》要求，在张家口市组织召开了中合尚义 600 兆瓦光伏项目 220kV 送出线路工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位、设计单位、施工单位、环评报告编制单位、验收监测报告编制等代表和专业技术专家组成。验收组审查本项目环境保护情况及竣工环境保护验收调查报告表，，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

建设地点：输电线路位于河北省张家口市尚义县大青沟镇、八道沟镇、满井镇、套里庄乡与张北县大河镇境内。

主要建设内容：

新建一回 220kV 送出线路，起于中合光伏 220kV 升压站，止于坝上 500kV 变电站，线路全长 55.654km；全线铁塔共计 162 基，其中，新建单回路直线塔 120 基，单回路耐张塔 41 基，双回路终端塔 1 基（与张北恒丰 500MW 光伏发电项目 220kV 送出工程项目共建并由对方施工）。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 12 月，我公司委托河北圣洁环境生物科技工程有限公司编制了《中合尚义 600 兆瓦光伏项目 220kV 送出线路工程项目环境影响报告表》，并提交张家口市行政审批局审批。2023 年 12 月 27 日，张家口市行政审批局出具了环评报告的批复意见，审批文号为：张行审立字[2023]678 号。

二、项目变更情况

经调查，竣工环保验收阶段线路路径减少 2.076km，其他建设内容与环评文件及批复基本一致，根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），本项目变动情况均属一般变动，不涉及重大变动的情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）设计阶段、施工阶段环保措施落实情况

本工程在设计、施工过程中已全部落实了环评报告表及环评批复提出的各项环境

陈国司 苏玉斌 李合 林国伟 宋江 杨青霞 李峰

保护措施。

现场调查结果表明，临时占地均已得到恢复，土石方得到妥善处置。

（二）运行期环保措施落实情况

1、生态保护等环保措施已落实 并与主体建设同时投入使用。

四、验收监测结果

本工程线路工频电场强度、工频磁感应强度监测均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的 4kV/m、100 μ T 的控制限值要求。




本工程线路周围昼、夜噪声监测值《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。

五、验收结论

中合尚义 600 兆瓦光伏项目 220kV 送出线路工程项目在设计、施工和运行期间落实了环评文件及批复相关要求，具备了竣工环境保护验收条件，可以通过竣工环境保护验收。

验收组长（签字）： 

2025 年 6 月 14 日

中合信为尚义太阳能发电有限公司
中合尚义 600 兆瓦光伏项目 220kV 送出线路工程项目
竣工环境保护验收工作组名单

2025 年 6 月 14 日

会议职务	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
验收组长	李 令	中合信为尚义太阳能发电有限公司	总经理	李令
环境影响报告书 (表) 编制单位	苏玉斌	河北圣洁环境生物科技有限公司	工程师	苏玉斌
验收监测机构	杨春霞	河北省华川检验检测技术服务有限公司	项目负责	杨春霞
专业技术专家	史 征	张家口市环境科学研究院	高 工	史征
	武晓敏	张家口市环境科学研究院	高 工	武晓敏
	李 浩	张家口先行电力设计有限公司	高 工	李浩
验收报告编制单位	李 令	中合信为尚义太阳能发电有限公司	项目负责	李令
设计单位	陈立国	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	项目负责	陈立国
施工单位	林国伟	中国电建集团福建工程有限公司	项目负责	林国伟